

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Иркутской области  
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т. 8(3952) 75-29-48, 75-22-46  
E-mail: ogpn@alpha.irk.sibrc.mchs.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области  
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира 26  

---

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

г. Ангарск, ОНД и ПР, ул. Мира, 26, 3 этаж, кабинет № 8.  
(место составления акта)

"27" апреля 2018 года, 11 ч. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

#### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 2-13-20

По адресу/адресам: 665806, Иркутская область, город Ангарск, 35 квартал, дом 22;  
665806, Иркутская область, город Ангарск, 35 квартал, строение 22/1.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора Ангарского  
района по пожарному надзору Михеева Ильи Павловича № 2-13-20 от 14 марта 2018 года.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 87

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"18" апреля 2018 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/2 часа

"27" апреля 2018 года с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных  
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому  
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад № 87 от 14.03.2018 г. № 2-13-20 было вручено лично заведующему МБДОУ детский сад № 87 Кривожня Е.О. 16.03.2018 г. в 09.30 часов Кривожня Е.О. (Кривожня Е.О.)  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Ангарского района по пожарному надзору Смышляев Александр Борисович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детский сад № 87 Кривожня Елена Олеговна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**Общая характеристика объекта:** Здание МБДОУ детский сад № 87 2-х этажное, 1957 года постройки, общая площадь здания составляет 774,0 кв.м., фундамент ленточный из бутового камня, стены шлакоблочные оштукатуренные, перекрытия чердачные деревянные утепленные, междуэтажные деревянные утепленные, полы дощатые, крыша стропила деревянные, кровля шиферная, отопление центральное, электроосвещение скрытая проводка. Здания и помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения, телефонная связь работоспособна.

**В ходе проведения проверки:**  
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На объекте защиты по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 35 квартал, дом 22 помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: (помещения, предназначенные для дошкольного учреждения, расположенные на 1-м и 2-м этажах здания разделены от подвальных технических, подсобных помещений) дверью, не являющейся противопожарной, так как предел огнестойкости не подтвержден сертификатом соответствия.  
**Основание:** Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 88, ст. 145, ст. 151; СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14\*, п. 7.4, п. 7.5.  
Лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности: Должностное лицо заведующий МБДОУ детский сад № 87 Кривожня Елена Олеговна.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад № 87 от 14.03.2018 г. № 2-13-20 было вручено лично заведующему МБДОУ детский сад № 87 Кривожня Е.О. 16.03.2018 г. в 09.30 часов Кривожня Е.О. (Кривожня Е.О.)  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Ангарского района по пожарному надзору Смышляев Александр Борисович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детский сад № 87 Кривожня Елена Олеговна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**Общая характеристика объекта:** Здание МБДОУ детский сад № 87 2-х этажное, 1957 года постройки, общая площадь здания составляет 774,0 кв.м., фундамент ленточный из бутового камня, стены шлакоблочные оштукатуренные, перекрытия чердачные деревянные утепленные, междуэтажные деревянные утепленные, полы дощатые, крыша стропила деревянные, кровля шиферная, отопление центральное, электроосвещение скрытая проводка. Здания и помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения, телефонная связь работоспособна.

**В ходе проведения проверки:**  
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На объекте защиты по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 35 квартал, дом 22 помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: (помещения, предназначенные для дошкольного учреждения, расположенные на 1-м и 2-м этажах здания разделены от подвальных технических, подсобных помещений) дверью, не являющейся противопожарной, так как предел огнестойкости не подтвержден сертификатом соответствия.  
**Основание:** Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 88, ст. 145, ст. 151; СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14\*, п. 7.4, п. 7.5.  
Лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности: Должностное лицо заведующий МБДОУ детский сад № 87 Кривожня Елена Олеговна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)



Тривоннир  
\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 27.04.2018 г. № 2-13-20/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор Ангарского района по пожарному надзору  
Смышляев Александр Борисович  
(должность фамилия, инициалы государственного инспектора, осуществляющего надзор в области ПБ)



«27» 04 2018 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Тривоннир Елена Олеговна заведующий  
МБДОУ детский сад №4  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» апреля 2018 г.

Тривоннир  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_