

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Красноармейская, 15
 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru http://emercom.irtel.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району
 665830, Иркутская область, город Ангарск улица Мира, 26 E-mail:gpn10@mail.ru

Предписание N 2-13-20/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 87

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора Ангарского района по пожарному надзору № 2-13-20 от 14.03.2018 г.
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "18" апреля 2018 года, с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "27" апреля 2018 года, проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором Ангарского района по пожарному надзору Смышляевым Александром Борисовичем - по адресу: 665806, Иркутская область, город Ангарск, 35 квартал, дом 22; 665806, Иркутская область, город Ангарск, 35 квартал, строение 22/1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ детский сад № 87 Кривоножия Еленой Олеговной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
2-13-20/1/1-1	На объекте защиты по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 35 квартал, дом 22 помещения различных классов функциональной пожарной	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 88, ст. 145, ст. 151;	04.02.2019 г.	

	<p>предназначенные для дошкольного учреждения, расположенные на 1-м и 2-м этажах здания разделены от подвальных технических, подсобных помещений) дверью, не являющейся противопожарной, так как предел огнестойкости не подтвержден сертификатом соответствия.</p>	<p>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, п. 7.4, п. 7.5.</p>		
--	---	---	--	--

Со сроками, установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности, согласен (на).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ангарского района
по пожарному надзору Смышляев А.Б.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 27 " 04 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Хривонович
(подпись)

заведующий Хривонович Е. О.
(должность, фамилия, инициалы)

