

АКТ
практической отработки плана эвакуации

«18» 04 2018 г.

г. Ангарск

Мы, комиссия в составе: Государственный инспектор Ангарского района по пожарному надзору
Смышляев Александр Борисович

Руководитель объекта: Заведующий МБДОУ №87
Кривонька Елена Олеговна

(должность, Ф.И.О.)

Ответственное лицо за пожарную безопасность объекта:
Заведующий хозяйством МБДОУ №87
Лейская Елена Владимировна
приказ №1-ПБ от 09.01.2018

(должность, Ф.И.О., № и дата приказа)

Провели практическую эвакуацию

в: МБДОУ №87, 2. Ангарск, 35 кв, 22 д.

(наименование организации, адрес)

В ходе практического занятия установлено:

Проверка работоспособности ОПС с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части работоспособна с выводом сигнала на пульт ПЗ

Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией работоспособна

Работоспособность телефонной связи работоспособна

Наличие планов эвакуации имеются на каждом этаже здания

Эвакуационные пути свободны
свободны/загромождены/наличие герметичной отапли

Зapasные эвакуационные выходы возможно открывание без ключа
возможность свободного открывания изнутри без ключа

Первичные средства пожаротушения имеются 16 огнетуш. 22.05.17
дата переосвидетельствования, переосв. 17.05.17

Наличие/исправность водоснабжения:

- наружного на тер-рии установлены пожарные гидранты отсутствуют
имеются за тер-рией между жилыми домами
количество ПК, наличие указателей

- внутреннего отсутствуют, 1 ввод

количество ПК, количество вводов, дата крайней проверки, укомплектованность ПК

Состояние подъездных путей имеется один

свободны/загромождены/количество

Количество обслуживающего персонала в дневное/ночное время 14/1

Наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара:

- в дневное время имеется
- в ночное время имеется

Наличие и количество средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения фильтр универ. самоспасатель, Фемма-1
в чулках и белых марлевых повязки - 11 шт + 10

Количество носилок из расчета 1 носилки на 5 больных (инвалидов)

Организация питания в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей

Возможность доступа пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение доступ возможен в любое помещение

Предположительный очаг пожара

подвал, помещение общеобразовательное

Количество эвакуируемых человек 94 ребенка, 14 персонал

Количество постов безопасности 2 поста безопасности

Место сбора эвакуируемых двор между жилыми домами
летнее время / зимнее время МБДОУ №50
в летнее/зимнее время года

Организация обеспечением теплой одежды в зимнее время года, в момент эвакуации людей из здания одежда

Время эвакуации 4 минут

Результаты проверки, выявленные замечания (знание персоналом телефона вызова пожарной охраны, умение пользоваться индивидуальными средствами защиты, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание основ помощи пострадавшим на пожаре, знание персоналом инструкций)

персонал обучен алгоритму
действию при возникновении пожара
Первичными средствами пожаротушения
не пользоваться умеют

На момент отработки плана
эвакуации с первого этажа медсестринский работник не эвакуировался

Печать и подпись членов комиссии: Заведующий отд. вост. Лепская
заведующий МБДОУ №50 Зубовича Зубовича Е.А.

Государственный инспектор Ангарского района по пожарному надзору Смышляев А.Б.

Смышляев

